

Общество с ограниченной ответственностью "Прометей"; Регистрационный номер - 107 от 15.09.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.21AU59	Дата получения 04.03.2016	Дата окончания бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 009/19-Ос проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Основная общеобразовательная школа №5"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 41

1.3. Наименование структурного подразделения: 009. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Основная общеобразовательная школа №5"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Мультиметр "АРРА-97"	81902552	1047001	27.09.2019
Люксметр "ТКА-Люкс"	334535	1057942	25.10.2019
Рулетка измерительная металлическая РК 2-20	026	1026815	01.08.2019
"Измеритель параметров микроклимата ""Метеоскоп – М"" с шаровым термометром.	44512	207/18-9872п	11.11.2020

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г., введены в действие с 15 июня 2003 г.;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 " Оценка освещенности рабочих мест", утв. Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июня 1998г., действует с 01.09.1998г.;
- МУК 4.3.2812-10 «Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, гл. государственным санитарным врачом РФ 28 декабря 2010 г., введены в действие с 28 января 2011 г.;
- «Методика проведения специальной оценки условий труда», утверждена приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г, действует с 08.04.2014г.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
	<i>Педагогический персонал</i>					
009.1.0.001	Учитель-дефектолог	18.03.2019			2	
	Кабинет № 28			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.13		30
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		304±28	300	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		504±47	500	2	
009.1.0.002	Педагог-психолог	18.03.2019			2	
	Кабинет № 30			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.13		30
	Освещенность рабочей поверхности (общая), лк		303±28	300	2	
	Освещенность р.п.(комбинированная), лк		507±47	500	2	
009.1.0.003	Учитель-логопед	18.03.2019			2	
	Кабинет № 32			СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, т.2, п.13		20

